

長崎県病院企業団長崎県対馬病院医師宿舎新築機械設備工事における質問及び回答

令和4年12月15日

長崎県対馬病院

「長崎県病院企業団長崎県対馬病院医師宿舎新築機械設備工事」の質問及び回答は次のとおりです。

No	書類・箇所等	質問受付日	内容	回答
1		R4.12.12	給湯設備工事のGH-1ガス給湯器の仕様について 図面番号M-02の換気機器表では、循環金物が履 いているので、追い炊き付と予測できますが、図面 番号M-05の給湯器の詳細図は、追い炊き機能で はないようです。追い炊き付きか否か、回答願いま す。	M-02の換気機器表を正とします。
2				
3				